

PREGLED POSTUPKA #121561

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO
PIB	02015641
E-mail	javne.nabavke@vikpg.me
Telefon	020/440-356
Internet adresa	www.vikpg.me
Fax	
Adresa	Zetskih vladara bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka i isporuka vertikalne višestepene pumpe sa elektromotorom za izvorište "Vučiji Studenac" vodovod Komani
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Gordana Fuštić
Kontakt	Danilo Gačević 067 625 289
Datum objave	28.09.2026. 14:20

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka vertikalne višestepene pumpe sa elektromotorom za vodovod "Komani"	28.09.2026 14:20	05.10.2026 12:00	05.10.2026 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA DOO Nabavka pumpnog agregata za izvorište "Vučiji Studenac" 42122000 - Pumpe	4.132,23 EUR	867,77 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke, o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).	Način plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Ovlašćeno stručno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji pumpi.	Garantni rok
Uslovi plaćanja: uplatom na žiro račun, 30 dana po izvršenju predmeta ovog ugovora i dostavljenoj fakturi od Dobavljača, ovjerenoj od strane Ovlašćenog strucnog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Rok plaćanja: Dobavljaču će se uplatiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture, ovjerene od strane Ovlašćenog lica za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Primopredaja: sprovodi Dobavljač i Ovlašćeno lice za praćenje izvršenja predmeta ovog ugovora koji će biti imenovan od strane Naručioca.	Primopredaja i puštanje u rad

Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Naručioca, Ul. Zetskih vladara bb Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude navede tačan naziv proizvođača i tip ponuđene pumpe za poziciju 1 iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke”.	Drugi uslovi
Ponuda se sačinjava na: ☐ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom ☐ engleski jezik za djelove ponude koji se odnosi na tehnički list proizvođača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi tehnički list proizvođača sa traženim karakteristikama ponuđene pumpe kao i protok (Q) i visinu(H) za istu.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 4.132,23 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Vertikalna višestepena pumpa sa elektromotorom, za pumpnu stanicu Komani, Podgorica	· Radna tačka : Q = 19.8 l3/s , H – 133.1 m ; - Maksimalni protok – 24 l3/s, Maksimalna visina dizanja – 191.3 m · Nominalna snaga elektromotora ≤ 11 kW · Napon/frekvencija/broj faza: 400 V/50 Hz/3~ · Nominalna struja ≤ 20.2 A · Stepen zaštite: najmanje IP55 · Klasa izolacije: najmanje F (155) · Priključci pumpe: DN50 · Usisni i potisni priključak: okrugle prirubnice, u liniji · Način pokretanja: zvijezda-trougao · Nazivni pritisak prirubnica: PN25 · Minimalni indeks efikasnosti pumpe: MEI ≥ 0.70	1,00 kom

	· Hidrauličke karakteristike pumpe moraju biti deklarirane u skladu sa ISO 9906:2012 – Grade 3B Svi metalni dijelovi pumpe u kontaktu sa radnim fluidom moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika, ili materijala jednakih ili boljih karakteristika. Kućište pumpe, radna kola, difuzori, spoljni plašt i vratilo moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika EN 1.4301 (AISI 304) ili materijala jednakih ili boljih karakteristika. Mehanička zaptivka SiC/Carbon/EPDM ili ekvivalentna.	
--	--	--